



Brandschutz

VdS • Postfach 103753 • 50477 Köln

Techconnet UG (haftungsbeschränkt)
Herrn Albert Wiedemann
Rhinstr. 137A
10315 Berlin

Hausanschrift
VdS Schadenverhütung
Labor für Brandmeldetechnik
Amsterdamer Str. 172
50735 Köln

Ihr Ansprechpartner
Ludger Kraft
lkraft@vds.de
Tel.: (0221) 77 66 - 406
Fax: (0221) 77 66 - 6311
www.vds.de

Ihre Nachricht

Unser Zeichen
Kra

Datum
20.12.2013

Prüfbestätigung für Automatische Freiblassysteme für RAS nach DIN EN 54–20

Sehr geehrter Herr Wiedemann,

hiermit bestätigen wir, dass die Automatischen Freiblassysteme Techconnet „BlowOff“ der Ausführungen 1 – Rohr bis 4 –Rohr (BO 2.1 HD – BO 2.4 HD) in unserem Prüflabor zusammen mit Ansaugrauchmeldern der Firmen Xtralis (VESDA) und Wagner, Langenhagen geprüft wurden.
Ergebnis:

Die vorgestellten Systeme erfüllen mit den Ansaugrauchmeldern der oben genannten Firmen die Bedingungen der DIN EN 54-20.

Mit freundlichen Grüßen